



REVISIÓN DE PROYECTO ()

REMODELACIÓN ()

AMPLIACIÓN ()

REGULARIZACIÓN ()

Por medio de la presente solicito la revisión de proyecto, para tal efecto proporciono los datos a continuación: TRAER EN FISICO ESTE FORMATO EN ORIGINAL Y COPIA AL IGUAL QUE UN JUEGO DE PLANOS, EL CUAL TENDRAN QUE ESTAR FIRMADOS. (TODA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE GRABADA EN UN USB O CD EN ORDEN COMO LO INDICA EN EL RECUADRO.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	
CALLE:	No:
COLONIA:	TEL. DEL ESTABLECIMIENTO:
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: m ²	CLAVE CATASTRAL:
REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO:	
RFC PROPIETARIO O ESTABLECIMIENTO:	
TEL:	TEL. DEL PROPIETARIO:
SE ANEXAN PLANOS ORIGINALES:	COPIAS () _____ JUEGOS

***LA CARPETA PARA LA REVISION DE PROYECTO DEBERA PRESENTARSE GRABADA EN USB O CD CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:**

- I. Presentar en físico esta solicitud de ingreso de revisión de proyecto en (Original y copia, con nombre y firma por el representante legal o solicitante) esta deberá estar incluida dentro de la carpeta digital.
- II. Dictamen de Uso de suelo
- III. Licencia Ambiental.
- IV. Identificación del representante (INE o Pasaporte vigente).
- V. Identificación del apoderado (INE o Pasaporte vigente).
- VI. Poder legal de la empresa que lo acredita para la realización del siguiente tramite.
- VII. Planos en PDF con una escala legible.

ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CONTENER LOS PLANOS:

- Los planos deberán contener el espacio exclusivo para la firma y sello del **Jefe del Depto. Técnico del H. Cuerpo de Bomberos, MBA. EDSON ALONSO LOPEZ VILCHIS**
- Todas las anotaciones o correcciones deberán efectuarse en computadora no se recibirán proyectos con anotaciones hechas a mano.
- Los planos deberán estar firmados por el Resp. Proy. o Dir. De obra y por el propietario o representante legal.
- Indicar en planos los metros cuadrados de construcción.
- Indicar 1 detector x cada 80 m² de cubierta: deberán estar conectados a un panel de control o sist. de alarma para su monitoreo las 24 hrs. (indicarlo en planos).
- 1 Extintor del tipo y capacidad que así lo requiera cada área: 1 x cada 15 mts de radio.
- Lámparas de emergencia (un nivel de iluminación de 10 luxes) debe iluminarse todo el recorrido hasta la salida.
- Deben indicarse las rutas de evacuación y puntos de reunión: hacer mención en planos "los letreros de seguridad y rutas de evacuación serán de acuerdo a la nom-026-stps".
- Los cristales estarán protegidos con película plástica o deberán estar templados (hacer mención en planos). **industria:** deberá presentar memoria de cálculo hidráulico, isométrico del cuarto de bombas, especificaciones de las bombas, capacidad y ubicación del tanque de almacenamiento de agua.





NOTA:

- El tiempo para resolver su trámite es de **10 días hábiles** contados a partir del día siguiente al de la presentación. Art. 14 Reglamento de Prevención de Incendios siempre y cuando cumpla con la información correctamente.
- **No presentar el proyecto si no contiene el dictamen ambiental o licencia de uso de suelo, de no cumplir con esto se regresará y por este motivo al reingresarlo se le volverá a cobrar su revisión.**

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- Todos los documentos deberán estar **en formato PDF dentro de una carpeta**.
- **Enlistar y especificar con el nombre**, cada uno de los documentos que se encuentren dentro de la carpeta como se muestra anteriormente.
- Únicamente **se recibirá en físico** la solicitud de ingreso (**original y copia**), 1 juego de planos (**original y copia**) y su respectivo **USB O CD**.
- El juego de planos se deberá entregar doblados en tamaño carta.
- **No se aceptará ningún documento o información por medio de correo electrónico.**

OBSERVACIONES: (PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUB-DIRECCIÓN TÉCNICA)

SELLO DE RECIBIDO	SELLO DE DESPACHADO
--------------------------	----------------------------

